



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304666834

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
TGCA-500、TGCA-630、TGC1-500、TGC1-630、TGC1-760C；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 11 月 18 日 有效期至：2029 年 07 月 29 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 07 月 30 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304666834

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGCA-500、TGCA-630、TGC1-500、TGC1-630、TGC1-760C;
Ui: 1250V; Uimp: 12kV; 极数: 3P;
Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;
TGCA-500 (TGC1-500): 630A (Ith);
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/630A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/353A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/303A;
TGCA-630 (TGC1-630): 700A (Ith);
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/700A, AC380V/400V/700A, AC660V/690V/700A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/400A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/353A;
TGC1-760C: 760A (Ith);
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/760A, AC380V/400V/760A, AC660V/690V/760A;
Us: AC/DC110V~127V, AC/DC220V~240V, AC/DC380V~415V;
配用的辅助触头: 2NO2NC, 1NO3NC, 3NO1NC; Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A, AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

TG C □ - □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

(6) 企业特征代号

(7) 交流接触器

(8) 设计序号 (A, 1)

(9) 产品规格: 500、630: 在 AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流;
760: 额定工作电流

(10) 常规: 省略不写; N: 可逆接触器; C: AC-1 专用接触器

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司